

## Узел коллекторный "Пульсар ДС"

### Для водоснабжения

**0- Л -25"BV.520.06"- Ф 25- РД 25"RD0019010000"-40 НРЖ -5-15-0-0- К "CV.320.04"-0- КД "BV.513.04"- М "'RM.5010.03"'**

**1    2                    3                    4                                    5                                    6        7   8   9 10                    11                    12                    13                                    14**

1. Способ монтажа

- 0 – без шкафа

2. Сторона подключения

- Л – левый
- П – правый

3. Диаметр подключения

- 25 "BV.520.06" -- Ду25 – 1" – MVI - BV.520.06
- 32 "BV.520.07" -- Ду32 – 1 ¼" – MVI - BV.520.07

4. Наличие либо отсутствие сетчатого фильтра на вводе

- 0 – без фильтра
- Ф – с сетчатым фильтром

5. Наличие либо отсутствие редуктора давления

- 0 – без редуктора давления на вводе
- РД25 "'RD0019010000" – редуктор давления «OR» на вводе - 1"
- РД32 "'RD0019012000" – редуктор давления «OR» на вводе - 1 1/4"

6. Диаметр и исполнение коллектора

- 40 НРЖ Диаметр коллектора 1 1/2" (нержавеющая сталь)

7. Количество отводов

- Количество отводов от 2 до 12

8. Диаметр подключения отводов

- 15 – диаметр подключения отводов ½''
9. Наличие либо отсутствие сетчатого фильтра на отводах
- 0 – без фильтра на отводах
10. Наличие либо отсутствие редуктора давления на отводах
- 0 – без редуктора давления на отводах
11. Наличие либо отсутствие обратного клапана на отводах
- 0 – без обратного клапана
  - К "CV.320.04" – обратный клапан «MVI»
12. Наличие либо отсутствие воздухоотводчика
- 0 – без воздухоотводчика
13. Наличие либо отсутствие дренажа
- 0 – без дренажного крана
  - КД " BV.513.04 " – с дренажным краном - «MVI - BV.513.04»
14. Наличие либо отсутствие манометра
- 0 – без манометра
  - М "RM.5010.03" – с манометром «MVI - RM.5010.03»