

Блочные индивидуальные тепловые пункты «Пульсар» – узлы ввода

Блочные индивидуальные тепловые пункты – узлы ввода Пульсар БИТП/УВ

Предназначены для подключения БИТП к тепловым сетям. Выделение в отдельный блок позволяет индивидуально подойти к подбору типоразмера узла ввода в зависимости от общей суммарной присоединенной нагрузки.

Пример записи при заказе

Пульсар БИТП/УВ $\frac{СО}{1}$ $\frac{100}{2}$ $\frac{ГФ}{3}$ $\frac{УУ}{4}$

1. Назначение узла ввода

СО Подключение к тепловым сетям на вводе

ГВС Подключение контура ГВС

2. Диаметр присоединения до Ду 250

3. Фильтрующая арматура

Г Грязевик

Ф Фильтр

ГФ Грязевик + фильтр

4. Потребность в узле учета тепловой энергии

– Отсутствует

УУ Узел учета ТЭ

Следите за новостями в социальных сетях



ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997