

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик «Пульсар» модификации Т _____,
заводской № _____, соответствует требованиям технических условий ТУ 4213-041-44883489-2016 и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска _____


Прибор переконфигурирован: подающий обратный _____ / _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

12 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Теплосчетчик «Пульсар» модификации Т поверен. Сведения приведены в таблице:


| Дата поверки | Наименование поверки | Отметка о поверке | Фамилия, инициалы, подпись поверителя | Клеймо поверительного органа | Дата очередной поверки |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Первичная до ввода в эксплуатацию | Поверка выполнена | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Приложение А ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Размер | Номинальный диаметр | |
|---|---------------------|-----|
| | 15 | 20 |
| Монтажная длина L, мм | 110 | 130 |
| Высота H, мм не более | 90 | 100 |
| Присоединительная резьба D | G3/4 | G1 |
| Присоединительная резьба термопреобразователя | M10x1 | |

Приложение В ГРАФИКИ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ



Приложение Б ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ *

1) Исполнение с интерфейсом RS485:

| | |
|------------|-----------------|
| Белый | – минус питания |
| Коричневый | – плюс питания |
| Желтый | – RS485 A |
| Зеленый | – RS485 B |

2) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом RS485:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Серый (Черный) | – плюс вход 1 |
| Розовый (Оранжевый) | – плюс вход 2 |
| Синий | – плюс вход 3 |
| Красный | – плюс вход 4 |
| Белый | – минус питания |
| Коричневый | – плюс питания |
| Желтый | – RS485 A |
| Зеленый | – RS485 B |

3) Исполнение с интерфейсом M-Bus:

| | |
|------------|---------|
| Белый | – M-Bus |
| Коричневый | – M-Bus |

4) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом M-Bus:

| | |
|---------------------|----------------|
| Серый (Черный) | – плюс вход 1 |
| Розовый (Оранжевый) | – плюс вход 2 |
| Синий | – плюс вход 3 |
| Красный | – плюс вход 4 |
| Белый | – минус входов |
| Желтый | – M-Bus |
| Зеленый | – M-Bus |

5) Исполнение с импульсным выходом:

| | |
|------------|---------|
| Коричневый | – плюс |
| Белый | – минус |

* Для исключения влияния помех на работу счетчика, возникающих в результате наводок на провода интерфейса RS-485/импульсного выхода рекомендуется соединить минус интерфейса RS-485/импульсного выхода с корпусом прибора через защитный конденсатор - номинальное значение ёмкости -100нФ, класс не ниже Y1.

ПУЛЬСАР

ООО НПФ «ТЕПЛОДОХРАН»



Теплосчетчики «Пульсар» (модификация Т, механические)

Руководство по эксплуатации (паспорт)
ЮТЛИ.408843.000 РЭ (ред.1.16)
Регистрационный номер типа 65782-16

Сделано в России

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединенный с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосчетчики «Пульсар» Т (далее – теплосчетчики) предназначены для работы в закрытых системах отопления либо холодоснабжения (в качестве счетчика холода). Теплосчетчики могут использоваться для измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения, как счетчики горячей воды, определяющие объем воды, температура которой выше заданного значения.

Теплосчетчик включает в себя преобразователь расхода, вычислитель и пару платиновых термопреобразователей сопротивления. Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

Теплосчетчик измеряет, вычисляет и индицирует на ЖКИ следующие параметры:

- тепловую энергию (энергию холода), (Гкал);
- объем теплоносителя, (м³);
- температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, (°C);
- разность температур в подающем и обратном трубопроводах, (°C);
- мгновенный расход теплоносителя, (м³/ч);
- мгновенную тепловую мощность, (Гкал/ч);
- дату и время;
- объем воды, измеренный счетчиками с импульсным выходом, подключенными к дополнительным счетным входам (м³);
- сетевой адрес;
- коды ошибок.

Теплосчетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются значения тепловой энергии и параметры теплопотребления (средние температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал времени). Глубина архива 60 месяцев, 184 суток и 1488 часов. По протоколу M-Bus возможно считывание месячного архива глубиной 24 записи. В энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих в процессе работы, и изменении настроечных параметров.

Расчет тепла по уравнению теплопередачи (2) ГОСТ Р EN 1434-1-2011.

Теплосчетчик «Пульсар» Т устанавливается в соответствии с типовым проектным решением, приведенным <http://pulsar.ru/support>.

Теплосчетчики поставляются как без интерфейсов, так и с интерфейсами: RS485, M-Bus, импульсный выход, радиоканал (IoT, LoRa). Выбор интерфейса осуществляется при заказе прибора.

Теплосчетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.34306/21 от 06.09.21 г., принята ООО НПФ «ТЕПЛОДОХРАН» (390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, литера Ж, неж. пом. Н2).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 20 | | | | |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | | | | |
| Минимальный объемный расход, q _в , м³/ч | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Максимальный объемный расход*, q _в , м³/ч | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Предельный объемный расход, q _в , м³/ч | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,015 |
| Масса, г, не более | 700 | | | | |

*Gmax – в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/ «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
|--|---|
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %: | ±(3+4·Δt _{мин} /Δt+0,02·q _в /q) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %: | ±(2+0,02·q _в /q), но не более ±5 |
| Диапазон измерений температуры, °C | от 1 до 105 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C | ±(0,6+0,004·t) |
| Диапазон измерений разности температур, Δt, °C | от 3 до 104 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности комплекта датчиков температуры, % | ±(0,5+3·Δt _{мин} /Δt) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя, % | ±(0,5+Δt _{мин} /Δt) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, % | ±0,05 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - диапазон температуры окружающего воздуха, °C | от +5 до +50 |
| - диапазон относительной влажности воздуха, % | от 20 до 95 |
| - диапазон атмосферного давления, кПа | от 61 до 106,7 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Средний срок службы, лет, не менее, | 12 |
| Длина присоединительных кабелей термопреобразователей, мм (по заказу возможны другие значения) | 1500 |
| Длина присоединительных кабелей интерфейсов, мм (по заказу возможны другие значения) | 1000 |
| Напряжение элемента питания постоянного тока, В | 3,6±0,1 |
| Срок службы элемента питания, лет, не менее | 6 |

Продолжение табл.2

| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|--|-------|
| Характеристики радиомодуля: - полоса рабочих частот, МГц - выходная мощность, мВт, не более | от 433,075 до 434,479 (от 868,7 до 869,2) 10 (25) | |
| Параметры соединения интерфейса: | RS485 | M-Bus |
| Скорость | 9600 | 2400 |
| Стоп биты | 1 | 1 |
| Четность | None | Even |
| Биты | 8 | 8 |
| Сетевой адрес | Соответствует заводскому номеру | |
| Количество дополнительных счетных входов (исполнение по заказу) | 4 | |
| Количество импульсных выходов (исполнение по заказу) | 1 | |
| Напряжение питания интерфейса RS485*, В | 9...30 | |
| Ток потребления от внешнего источника RS485/M-Bus, мА не более | 10 | |
| Максимальное значение энергии, Гкал | 9999,9999 | |
| Максимальное значение объема теплоносителя, м ³ | 99999,999 | |
| Пороги переполнения по импульсным входам | 100000000,0 | |
| Длительность импульса импульсного выхода, мс (по заказу возможны другие значения) | 125 | |
| Вес импульса, Гкал (по заказу возможны другие значения) | 0,001 | |
| Максимальный коммутируемый ток импульсного выхода, мА | 50 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение импульсного выхода, В | 24 | |
| *В исполнении с интерфейсом RS485 питание осуществляется за счет источника интерфейса, встроенный элемент питания не используется | | |

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки теплосчетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице:

| Наименование | Количество |
|--|-----------------|
| Теплосчетчик «Пульсар» Т | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект присоединителей | Согласно заказу |
| Шаровой кран для термopеобразователя сопротивления | Согласно заказу |
| Переходник М10 внутр. G1/2 наруж для монтажа термopеобразователя | Согласно заказу |

4 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Идентификационное наименование ПО: «HeatMeter2_V1», номер версии ПО: 1.10.

4.2 Описание меню приведено в приложении-вкладыше.

При нажатии на кнопку, расположенную на передней панели, происходит циклическое переключение между режимами индикации.

Знак * означает, что крыльчатка расходомера вращается, т.е. счетчик регистрирует расход теплоносителя.

На индикаторе могут отображаться следующие виды ошибок (об ошибке сигнализирует значок Δ):

- разряжена батарея (мигает значок батареи );
- разница температур подающего и обратного термopеобразователя имеет отрицательное значение (мигают значки обоих термopеобразователей);
- ошибка энергонезависимой памяти (мигает значок );
- короткое замыкание термopеобразователя (вместо температуры выводится значение - 999,00);
- обрыв термopеобразователя (вместо температуры выводится значение 999,00);
- неисправность АЦП (вместо температуры выводится значение - 888,00).

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током теплосчетчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.
- Батареи запрещается: заряжать; вскрывать; замыкать накоротко; перегуливать полюса; нагревать свыше 100 °С; подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- На батареях не должна конденсироваться влага.
- При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания по обращению с опасными грузами для соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка).
- Использованные литиевые батареи относятся к специальному виду отходов.

6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ

6.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации

Перед установкой теплосчетчика проверьте его комплектность в соответствии с паспортом. Выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находится в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности теплосчетчика эксплуатация прибора запрещена!

В зависимости от исполнения теплосчетчики могут иметь технологическую функцию отключения дисплея. Для включения дисплея на теплосчетчиках, имеющих данную функцию, необходимо нажать на кнопку. После нажатия на кнопку дисплей остается включенным 10 секунд. Для исполнений с RS-485 и M-Bus при наличии внешнего питания дисплей не отключается.

6.2 Размещение

При выборе места для установки следует руководствоваться следующими критериями: не следует устанавливать теплосчетчик в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов, располагайте вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений или в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды.

При монтаже необходимо учитывать, что теплосчетчик сконфигурирован для работы в прямом или обратном трубопроводе (тип счётчика отображается на индикаторе в соответствии с меню-вкладышем).

Возможно переконфигурирование прибора до начала эксплуатации с подающего на обратный или наоборот. При этом переустановка термopеобразователя в расходомере не требуется и не допускается, маркировка термометров и указание конфигурации в Руководстве остаются заводскими, что не является несоответствием. В п.11 настоящего Руководства делается

отметка лицом, переконфигурировавшим прибор. В теплосчетчике доступна функция указания места установки (подающий или обратный трубопровод). Данная функция блокируется, если в течение 48 часов непрерывно регистрируется энергия. Если в меню содержится пункт "PIPE ON", то данная функция еще доступна для настройки, в противном случае, в меню отображается "PIPE OFF". Сброс блокировки данной функции возможен только на заводе изготовителе.

Перед установкой расходомера трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы.

Теплосчетчик нельзя устанавливать в местах трубопроводов, где возможно скапливание воздуха.

Прямые участки трубопровода обеспечиваются использованием оригинального комплекта присоединителей.

Перед расходомерами необходимо устанавливать фильтр.

6.3 Монтаж

При монтаже расходомеров необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- присоединительные штуцеры соединить с трубопроводом, установить прокладки между расходомером и штуцерами затянуть накидные гайки с моментом не более 40 Н·м (4 кгс·м) (для контроля момента затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015);
- установить расходомер в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов;
- установить расходомер так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- расходомер может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе.

! После установки расходомера проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

Термopеобразователь необходимо установить в подающий (при монтаже расходомера в обратку) или обратный трубопровод (при монтаже расходомера в подачу) с использованием шарового крана с отводом для термодатчика или тройника и переходника М10-G1/2. Момент затяжки штуцера термopеобразователя 1,6 Н·м (0,16 кгс·м) (для контроля момента затяжки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015).

Перед вводом расходомера в эксплуатацию проводят следующие операции:

- убедиться, что конфигурация прибора, указанная на дисплее, соответствует месту установки (подающий/обратный трубопровод);
- после монтажа расходомера воду подавать в магистраль медленно при открытых в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения расходомера под действием захваченного водой воздуха;
- проверить герметичность выполненных соединений, соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую отопительную систему (дом-новостройка), после капитального ремонта или замены некоторой части труб расходомер можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательной ее промывки. На период ремонта отопительной сети расходомеры рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей проставкой.

Для предотвращения попадания твердых частиц или окалины перед прямым участком до теплосчетчика необходимо устанавливать фильтр.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание состоит из:

- 1) периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;
- 2) технического обслуживания перед проведением поверки.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида теплосчетчика, в снятии и сверке измерительной информации, подводе внутренних часов, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.

Снятие информации следует проводить с использованием персонального компьютера через интерфейс.

Обслуживание перед поверкой заключается в замене литиевой батареи.

8 ПОВЕРКА

Теплосчетчик подлежит поверке, согласно ЮТЛИ 408843.000 МП «Теплосчетчики «Пульсар». Методика поверки с изменением № 1. Периодическая поверка в РФ проводится один раз в шесть лет. Дата очередной поверки указана в разделе 12. Периодическая поверка в Республике Казахстан проводится один раз в четыре года. В других странах - согласно национальному законодательству.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

9.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61кПа (457 мм рт. ст.).

9.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «Б» по ГОСТ 15150.

9.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4213-041-44883489-2016 при использовании прибора по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

10.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты первичной поверки до ввода в эксплуатацию при условии соблюдения п.10.1.

10.3 Изготовитель не принимает рекламации, если теплосчетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем Руководстве.

10.4 В гарантийный ремонт принимаются теплосчетчики полностью укомплектованные и с настоящим Руководством.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, склад.пом.Н2 Т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>

Сервисные центры

