

Автоматизированные установки пожаротушения «Пульсар» АУПТ

Предназначены для обеспечения подачи воды заданного давления в системы тушения пожара в случаях, когда давление из пожарного водопровода недостаточно для эффективного огнетушения.

Установка пожаротушения может быть выполнена на базе насосных агрегатов вертикального или горизонтального исполнения.

При номинальной мощности насосных агрегатов от 30 кВт, шкаф управления комплектуется устройством плавного пуска (при номинальной мощности насосных агрегатов до 30 кВт - прямой пуск). Шкаф управления «Пульсар» имеет сертификат соответствия.

«Пульсар» АУПТ/ВН- 2- BLT 20-8- П- D- 80
1 2 3 4 5 6

1. Исполнение насосного агрегата

ГН Горизонтальный насосный агрегат

ВН Вертикальный насосный агрегат

2. Количество насосов в составе установки, шт.

3. Модель насосов в составе установки

4. Схема включения насосных агрегатов

П Прямой пуск

УПП Устройство плавного пуска

5. Наличие жокей-насоса в составе установки

D Без жокей-насоса

S С жокей насосом

6. Условный диаметр коллектора, мм.

✉ info@pulsarm.ru

☎ 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

📞 8 (800)555-73-08

📞 7 (4912) 24-02-70

